

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области
620075, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 8 "а"
тел.: 8/343/217-44-09, 8/343/371-10-08; Факс: 8/343/371-65-53; gu-mchs@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Талицкого городского округа
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 "б"
«Телефон доверия»: 8/34371/2-45-20; тел./факс: 8/34371/2-17-31

ПРЕДПИСАНИЕ № 5

по устранению нарушений установленных требований и мероприятий
в области гражданской обороны

"19" ноября 2014 г.

ГКОУ СО «Буткинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»

Талицкий район, с.Бутка, ул. М.Казина, 3
(наименование, адрес субъекта надзора)

Директору ГКОУ СО «Буткинская СКОШИ»

Меркиной Наталье Сергеевне

(должность, фамилия, инициалы руководителя субъекта надзора,
должностного лица субъекта надзора)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О
гражданской обороне", от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 305
"Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской
обороны", в период

"17" ноября 2014 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день /02 час.00 мин.

"19" ноября 2014 г. с 16 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжительность 1 рабочий день /00 час. 30 мин.

проведена внеплановая документарная выездная проверка
Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Буткинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

Начальником отдела надзорной деятельности Талицкого городского
округа ГУ МЧС России по СО подполковником внутренней службы
Ракульцевым Андреем Геннадьевичем; Инспектором отдела надзорной
деятельности Талицкого городского округа ГУ МЧС России по СО
лейтенантом внутренней службы Бакиным Станиславом Юрьевичем

(Ф.и.о. должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в
области гражданской обороны, проводившего(проводивших) проверку)

совместно с: директором ГКОУ СО «Буткинская СКОШИ» Меркиной Н.С.,

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

Заместителем директора по АХР Чуприяновым Н.Д.

участвовавших в проверке) по выполнению требований в области гражданской обороны.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных
требований и мероприятий в области гражданской обороны и в соответствии с
Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне"
необходимо выполнить следующие мероприятия:

727

21.11.2014г.

70

| N п/п | Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Наименование нормативного акта, требования которого нарушены | Срок устранения | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|----------|--|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Отсутствует заключение о санитарном соответствии на аварийные емкости для хранения питьевой воды в защитном сооружении ГО. Провести исследования и получить заключение о санитарном соответствии на аварийные емкости для хранения питьевой воды в защитном сооружении ГО. | Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. №4317) глава III. п.3.2.21 | 01.10.2015г. | |
| 2. | Не проводится планово-предупредительный ремонт в защитном сооружении ГО. Разработать план-график и провести планово-предупредительный ремонт в защитном сооружении ГО. | (Приказ МЧС РФ от 15.12.2002г. №583 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003г. за №4317) глава V, раздел 5.2). | 01.10.2015г. | |
| 3. | Не проведено испытание защитного сооружения и систем воздухообеспечения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха. Провести испытание защитного сооружения и систем воздухообеспечения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха. | Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003 г. за №4317) глава IV, раздел 4.3., п.4.3.11 | 01.10.2015г. | |
| 4. | Не проверено убежище на герметичность по величине подпора воздуха. Проверить убежище на герметичность по величине подпора воздуха. | Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003 г. за № 4317) глава IV, раздел 4.3., п.4.3.11 | 01.10.2015г. | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в област